

Автономная
некоммерческая организация
«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(АНО «Промышленная безопасность»)
Гагарина ул., д. 7, офис 4, Вологда, 160004
Тел./факс: (8172) 53-53-85,
www.anorb.ru, e-mail: anorb@mail.ru
ИНН 3525119210, КПП 352501001
ОКПО 04759880,
ОГРН 1023500881007

ООО Специализированный
застройщик «Кирпичный дом»

10.03.2021 г. № 107
на № _____ от _____

Сообщаем Вам, что:

- на листе 32 раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» заключения экспертизы АНО «Промышленная безопасность» № 35-2-1-2-016539-2019 от 02.07.2019 г.,

- на листе 31 раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» заключения экспертизы АНО «Промышленная безопасность» № 35-2-1-2-025521-2019 от 24.09.2019 г. и

- на листе 33 раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» заключения экспертизы АНО «Промышленная безопасность» № 35-2-1-2-008730-2021 от 01 марта 2021 г.,

допущена опечатка.

Фразу «Класс энергетической эффективности «А+» - очень высокий» следует читать «Класс энергетической эффективности «В» - высокий».

В соответствии с разделом «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» С/29-18-МЭ Том 2.10(1) Раздел 10(1) проектной документации по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Самойло, 29 в г. Вологде» (лист 33) в связи с отсутствием компенсации реактивной мощности класс энергетической эффективности объекта установлен «В» - высокий.

Директор

Эксперт



В.В. Малов

А.И. Ларичева